


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

| Дата       | Учетный номер          | QR-код  |
|------------|------------------------|---|
| 22.03.2022 | № 18220061000200751670 |  |



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов, тел. 3-21-13, факс 3-21-13  
(код-34139), E-mail: [mojgpn@mchs-18.ru](mailto:mojgpn@mchs-18.ru)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-6-2022/0010пр**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ  
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА С.А. МАЕВА" ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича от 22.03.2022 № 18-6-2022/0010пр, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200751670 22.03.2022 г.

в период с «25» марта 2022 г. по «31» марта 2022 г.



начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, старшим инженером отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Козловым Владиславом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени генерал-полковника С.А. Маева" города Можги Удмуртской Республики Ефимова Алла Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1.    | Строительные конструкции используемые для заполнения проемов противопожарных преград отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение музея от коридора школы) не имеют требуемого предела огнестойкости | ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее ФЗ №123)   | 01.09.2022  |                      |
| 2.    | Строительные конструкции используемые для заполнения проема противопожарной преграды отделяющей помещение архива библиотеки от коридора не имеют требуемого предела огнестойкости   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.5.1.1 СП 4.13130.2013   | 01.09.2022  |                      |
| 3.    | Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки правого крыла здания школы закрыта на ключ   | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  | 01.09.2022  |                      |



|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
|    |  | утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее ППР) |            |  |
| 4. | В полу на путях эвакуации из правого крыла здания школы имеются перепады высот менее 45 см   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.4.3.5 СП 1.13130.2020   | 01.09.2022 |  |
| 5. | У двери эвакуационного выхода из помещения музея расположена мебель  | п. 16 ж) ППР  | 01.09.2022 |  |
| 6. | Отсутствует система пожарной сигнализации в столовой   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п. 4.1 СП 486.1311500.2020  | 01.09.2022 |  |
| 7. | Высота эвакуационного выхода из столовой в свету менее 1,9 метра (фактически 1,79м)  | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.4.2.18 СП 1.13130.2020  | 01.09.2022 |  |
| 8. | Строительные конструкции используемые для заполнения проема противопожарной преграды отделяющей помещение склада продуктов от коридора не имеют требуемого предела огнестойкости | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.5.1.1 СП 4.13130.2013  | 01.09.2022 |  |
| 9. | В полу на путях эвакуации из столовой имеются перепады высот менее 45 см   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.4.3.5 СП 1.13130.2020   | 01.09.2022 |  |
| 10 | Отсутствует система пожарной сигнализации в раздевалке (подсобное помещение)   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п. 4.1 СП 486.1311500.2020  | 01.09.2022 |  |
| 11 | Отсутствует система пожарной сигнализации в кабинете физрука (подсобное помещение)   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п. 4.1 СП 486.1311500.2020  | 01.09.2022 |  |
| 12 | На лестничной клетке для отделки потолочного перекрытия используются материалы с классом пожарной опасности более чем КМ-0   | ч.3 ст. 134 ФЗ №123   | 01.09.2022 |  |
| 13 | Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности стропил и обрешетки чердачного помещения                | п. 25 ППР<br>ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.4.5 СП 2.13130.2020  | 01.09.2022 |  |
| 14 | Строительные конструкции используемые для заполнения проема противопожарной преграды отделяющей помещение кабинета технологии (кабинет №1) от коридора не                        | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.5.1.1 СП 4.13130.2013  | 01.09.2022 |  |



|    |  |  |            |  |
|----|--|--|------------|--|
|    | имеют требуемого предела огнестойкости   |  |            |  |
| 15 | Строительные конструкции используемые для заполнения проема противопожарной преграды отделяющей помещение кабинета технологии (кабинет №2) от коридора не имеют требуемого предела огнестойкости   | ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.5.1.1 СП 4.13130.2013 | 01.09.2022 |  |
| 16 | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | п. 17 б. ППР   | 01.09.2022 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени генерал-полковника С.А. Маева" города Можги Удмуртской Республики Ефимова Алла Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

начальник отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеев Ринат Гафиятович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

старший инженер отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору

Козлов Владислав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)