


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
22.03.2022	№ 18220061000200751839	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов, тел. 3-21-13, факс 3-21-13
(код-34139), E-mail: moigpn@mchs-18.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-6-2022/0012пр**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА С.А. МАЕВА" ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича от 22.03.2022 № 18-6-2022/0012пр103, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200751839 22.03.2022 г.

в период с «25» марта 2022 г. по «31» марта 2022 г.

начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, старшим инженером отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Козловым Владиславом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени генерал-полковника С.А. Маева" города Можги Удмуртской Республики Ефимова Алла Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности стропил и обрешетки чердачного помещения	п. 25 ППР ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.4.5 СП 2.13130.2020	01.09.2022	
2.	Строительные конструкции используемые для заполнения проема противопожарной преграды отделяющей помещение пищеблока от коридора не имеют требуемого предела огнестойкости	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.5.1.1 СП 4.13130.2013	01.09.2022	
3.	На эвакуационном выходе из коридора 1-ого этажа при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями с двух сторон, а так же промежуточные поручни	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.4.3.6 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123, п.5.6.4, п.4.2.21 СП	01.09.2022	

	подсобного помещения не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	1.13130.2020		
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 б ППР	01.09.2022	
6.	Не обеспечена очистка ограждений на крыше здания школы от снега и наледи	п. 17 а ППР	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени генерал-полковника С.А. Маева" города Можги Удмуртской Республики Ефимова Алла Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

начальник отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеев Ринат Гафиятович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

старший инженер отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Козлов Владислав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)